



GHC Invest s.r.o.

Korunovační 6, 170 00 Praha 7

IČO: 604 644 96, DIČ: CZ 604 644 96

Zapsaná OR MS v Praze, oddíl C, vložka 26573

Bank. spojení: 10191656/6200 Commerzbank AG

Chladiva - přehled

Č. dle ASHRAE	Označení	Složení	V procentech	Zkušební tlak	Náhrada za
HFCKW - chladiva (částečně halogenované fluor-chlorované uhlovodíky)					
R 22	Chlordifluormethan	R22		27 bar	
HFKW - chladiva (částečně halogenované fluorované uhlovodíky)					
R 23	Trifluormetan	R 23		190 bar	R 13/503
R 125	Pentafluoretan	R 125		35 bar	
R 134 a	Tetrafluoretan	R 134 a		18 bar	R 12
R 227	Heptafluorpropan	R 227		15 bar	R 114
R 404 A	HP 62 / FX 70	R 125/134a/143a	44%/4%/52%	36 bar	R 22/502
R 407 C	Klea 66 / AC 9000	R 32/125/134a	23%/25%/52%	30 bar	R 22/ 502
R 410 A	AZ 20	R 32/125	50%/50%	42 bar	R 22/13B1
R 507	AZ 50	R 125/143a	50%/50%	37 bar	R 22/ 502
Servisní směsi					
R 417 A	ISCEON MO59	R 125/134a/600a	46,6%/50%/3,4%	25 bar	R 22
R 422 A	ISCEON MO79	R 125/134a/600a	85,1%/11,5%/3,4%	32 bar	R 22
R 422 D	ISCEON MO29	R 125/134a/600a	65,1%/31,5%/3,4%	28 bar	R 22
R 437 A	ISCEON MO49plus	R 125/134a/600/Pentan	78,5/19,5/1,4/0,6	21 bar	R 12/413A
ISCEON 89	ISCEON MO89	R 125/218/290	86%/9%/5%	39 bar	R 13B1
Alternativní chladiva					
R 170	Ethan			95 bar	
R 290	Propan			30 bar	
R 600 a	Isobutan			10 bar	
R 717	Ammoniak 5.0	chladičí kvalita	extra sušený	29 bar	
R 1270	Propen			27 bar	

POZOR: Od 1.1.2010 se smí do stávajících systému s chladivem R 22 plnit jen ještě znovuzpracované resp. recyklované zboží.

Od 01/2015 jsou všechny částečně halogenované fluor-chlorované uhlovodíky jako R 22 a směsi s příměsí R 22 zakázané.

Objednávky:

obchodní poradce pro Čechy - mobil: 731 570 282

obchodní poradce pro Vysočinu - mobil: 734 316 546

obchodní poradce pro Moravu - mobil: 731 107 048

sklad a distribuce Kralupy nad Vltavou:

tel.: 315 704 591, 604 246 297; fax: 315 704 592; e-mail: kralupy@ghcinvest.cz

sklad a distribuce Přerov:

tel. a fax: 581 702 109; mob.: 739 560 310; e-mail: prerov@ghcinvest.cz